

W związku z pytaniami zgłoszonymi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.383-05/2011, przekazuje treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego.

Pyt. 1

„Na ile posiłków jednorazowo przewidziana jest kuchnia wraz z zapleczem?”

Odp.

Kuchnia jest przewidziana na 100 posiłków jednorazowo.

Pyt. 2

„Na ile osób przewidziano jest pomieszczenie stołówki?”

Odp.

Stołówka jest przewidziana na 80 osób.

Pyt. 3

„Czy istniejąca kanalizacja kuchni posiada zewnętrzne urządzenia podczyszczające ścieki technologiczne z kuchni i zaplecza?”

Odp.

Nie.

Pyt. 4

„Czy Zamawiający posiada aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową wraz z uzbrojeniem terenu?”

Odp.

Tak.

Pyt. 5

„Czy Zamawiający posiada audyt energetyczny budynku?”

Odp.

Nie.

Pyt. 6

W zakresie prac przewidziane jest docieplenie stropu nad II piętrem, czy pozostałe przegrody zewnętrzne budynku szkoleniowego i kuchni spełniają warunki normy cieplnej.?”

Odp.

Budynek szkoleniowo-hotelowy ma grubość ścian zewnętrznych 24 cm nie jest docieplony, a kuchnia i stołówka jest ocieplona.

Pyt. 7

„Na podstawie jakiej dokumentacji ścian zewnętrznych i współczynników przenikania U będzie opracowana dokumentacja wymiany instalacji c.o.?”

Odp.

Zamawiający zamierza zmienić treść SIWZ i zmienić opis przedmiotu zamówienia dodając zaprojektowanie docieplenia budynku w części szkoleniowo-hotelowej i opracowania kompletu dokumentacji tego zakresu robót budowlanych.

Pyt. 8

„Czy stolarka okienna wymieniona jest w pełnym zakresie i czy posiada nawiewniki okienne? Czy Zamawiający posiada dokumentację potwierdzającą właściwości cieplne tych przegród?”

Odp.

Stolarka okienna jest wymieniona w pełnym zakresie, nie posiada nawiewników. Zamawiający nie posiada dokumentacji potwierdzającej właściwości cieplne tych przegród.

Pyt. 9

„Czy zamawiający posiada ekspertyzę konstrukcyjną dachu budynku kuchni?”

Odp.

Nie.

Pyt. 10

Jaki przydział mocy elektrycznej posiada zamawiający dla remontowanych budynków i jaki jest w niej udział urządzeń gastronomicznych kuchni i jej zaplecza?”

Odp.

„Przydział mocy elektrycznej na cały obiekt to 35 kW, zabezpieczenie 63 A.”

DYREKTOR
inż. Tadeusz SolarSKI