

W związku z pytaniami zgłoszonymi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.383-05/2011, przekazuje treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego.

Pyt. 1

„Na poziomie parteru przewidziany ma być pokój dla osób niepełnosprawnych, czy dojście do poziomu parteru nie posiada barier architektonicznych?”

Odp.

Nie

Pyt. 2

„Czy szerokości klatek schodowych i korytarzy w budynku szkoleniowo-hotelowym spełniają wymagania ochrony p.poż. dla tego typu budynku?”

Odp.

Tak

Pyt. 3

„Jaką moc cieplną posiada aktualne źródło ciepła?”

Odp.

2 x 76 kW

Pyt. 4

„Jaką ilość gazu w ujęciu godzinowym przewiduje aktualna umowa z Zakładem Gazowniczym?”

Odp.

10 m³/h

DYREKTOR
dr inż. Tadeusz SolarSKI