

NAG.383-5/2014

Ldz. 1119

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. 1

Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna warunek określony w pkt IV.2 SIWZ za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie nawierzchni dróg, ulic lub chodników z kostki brukowej betonowej, których wartość wynosi co najmniej 800 000 zł brutto każda.

Odp. 1

Zamawiający wyjaśnia, że warunek określony posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, gdy Wykonawca wykaże że wykonał roboty określone w pkt IV.2 SIWZ.

Pyt. 2

Wykonawca prosi o zmianę treści SIWZ poprzez zmianę opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez uogólnienie warunku posiadanego doświadczenia na 2 roboty polegające na układaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wartości 800 000 zł brutto (bez znaczenia czy to parking, droga, chodnik czy plac manewrowy).

Odp. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany przez Wykonawcę opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Pyt. 3

Zgodnie z projektem w konstrukcji nawierzchni miejsc parkingowych dla samochodów osobowych podbudowa pomocnicza – grunt stabilizowany cementem $R_m=2,5$ MPa ma być o grubości 20 cm, przedmiary zaś podają grubość 15 cm – poz. 8.5. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiarów.

Odp. 3

Grunt stabilizowany cementem $R_m=2,5$ MPa ma być grubości 20 cm.

Pyt. 4

Czy Zamawiający wskaże miejsce wywózki ziemi oraz materiałów rozbiórkowych, czy materiały te Wykonawca ma zagospodarować we własnym zakresie? W przypadku wskazania miejsca wywózki prosimy o podanie odległości od miejsca budowy.

Odp. 4

Wykonawca sam we własnym zakresie ma zagospodarować ziemię oraz materiały rozbiórkowe.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
mgr Antoni Grabuś

